

Planlama sayfası

Isıtma suyunda donma önleyici katkı maddesi kullanımı

UltraGas® (15-1150), UltraGas® (250D-2300D), MultiJet® (12-25),
MultiJet® LSP (12-20), UltraOil® (16-300), UltraOil® (320D-600D)

Hoval

- Isıtma sistemlerinde donma önleyici katkı maddesi kullanımında öncelikle üretici talimatlarına uyulmalıdır.
- Antifriz su karışımının periyodik denetleme sonuçları belgelenmelidir.
- Üretici talimatlarına göre % 25 ile % 50 arasında bir glikol içeriği kullanılabilir.
- Isıtma suyuna katılan glikol içeriğinin aşırı veya yetersiz dozda olmaması gerekir. Özellikle aşırı düşük konsantrasyonlarda şiddetli korozyon meydana gelir.
- Bir kez antifriz su karışımı koyulan donanımlar sonraki çalıştırmalarda da mutlaka antifriz su karışımı ile kullanılmalıdır!
- Isıtma suyundaki glikol içeriğine bağlı olarak, izin verilen maksimum kazan yükü aşağıdaki şemaya uyularak azaltılmalıdır.

Antifriz

